

Brandschutz-Zertifikat Certificat de protection incendie

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 11368

Gruppe 443 Groupe 443	Abgasanlagen aus Metall Conduits de fumée métalliques	
Gesuchsteller Requérant	Ontop BV Oude Veerseweg 23 NL-4332 SH Middelburg	Ersetzt BZ vom 28.12.2005 Remplace CPI du
Hersteller Fabricant	Ontop BV NL-4332 SH Middelburg	
Produkt Produit	METALOTERM MF-MC	
Unterlagen Documentation	Zertifikat Gastec Nr. 0063-CPD-6308 vom 15.04.2005 und Konformitätserklärung	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF, SN EN 1443 AEAI, SN EN 1443	
Beurteilung Appréciation	Klassifizierung nach EN 1443 Classification selon EN 1443	T400; N1; W; 1/2; G-100; R55; EI 00(nbb);
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2010	



Schweizerischer Zertifizierungsdienst
S Service suisse de certification
CE Servizio svizzero di certificazione
C Swiss Certification Service
Akkreditierungsnummer SCESp 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011

R. Stalla

E. Schmier

3001 Bern, 06.04.2007

Stülle

Schmied