

Metaloterm® USDHC 13

Montagehandleiding / Installation instructions / Mode de montage

NL

Algemene voorschriften

- De afstand van kanalen en doorvoeren tot brandbaar materiaal moet overal minimaal 50 mm bedragen.
- Alle elementen van zowel het luchttoevoer- als rookgasafvoersysteem moeten minimaal 30 mm in elkaar steken en d.m.v. klembanden of rvs parkers tegen losschieten geborgd worden.

Toestelgebonden voorschriften

- Naast de bovenstaande algemene voorschriften, zijn er toestelgebonden voorschriften. Het betreft hier voornamelijk de toegestane minimum en maximum kanaallengte waarbij het toestel nog veilig functioneert.
- Sommige toestellen met achteraansluiting kunnen rechtstreeks op de geveldoorvoer aangesloten worden. (zie de toestelgebonden voorschriften)
- Andere toestellen worden aan de bovenzijde d.m.v. een speciaal aansluitstuk of rechtstreeks d.m.v. een concentrisch kanaal aangesloten op de geveldoorvoer.
- De toestelgebonden voorschriften kunt u opvragen bij de toestelfabrikant.

Keuze van het uitmondingsgebied

- De rookgasmond kan 200°C worden. Het is daarom belangrijk het uitmondingsgebied zo te kiezen, dat mogelijk contact tussen rookgasmond en personen vermeden wordt.
- De rookgassen kunnen bij dit type toestel oplopen tot ca. 400°C. Uitmonden onder overstekken en luifels kan gevaar opleveren door ophoping van hete verbrandingsgassen en is daarom niet toegestaan.
- Voor uitmondingen in de nabijheid van een erfscheiding of ventilatieopening verwijzen wij naar de nationale voorschriften op dit gebied. (NL: NEN2757)

Montagevoorbeelden

De onderstaande voorbeelden zijn van algemene aard. De toestelfabrikant kan afwijkende bepalingen voorschrijven, deze bepalingen hebben voorrang boven de algemene. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten ontleend worden.

GB

General instructions

- The minimum distance of flues and terminals to all combustible materials must be at least 50 mm.
- All parts of the air inlet as well as the gas flue must, when assembled, have an overlap of at least 30 mm and then should be secured by means of a locking band or stainless steel parkers.

Specific instructions

- Apart from the general instructions above, there are specific instructions in connection with the type of stove. This will contain the minimum and maximum allowed length of the flue system in relation to the safe working of the stove.
- Certain types of stoves can be connected at the rear directly to the wall terminal. (see the specific instructions of the stove).
- Other types of stoves are connected at the top, through an adapter or directly, to the concentric flue and then to the wall terminal.
- Specific instructions related to the stove can be obtained from the stove manufacturer.

Location of the terminal

- The terminal can reach temperatures up till 200°C. Therefore ensure that the location of the terminal prevents any direct contact between persons and the terminal.
- The flue gases can reach temperatures up till 400°C. Terminals that are located under screens or balconies can pose a threat due to the accumulation of hot gases, and therefore are not permitted.
- In case of terminals that are close to neighbouring buildings or to ventilation openings we refer to the national or local regulations.

Installation instructions

The examples on the next pages are of general nature. Specific instructions issued by the stove manufacturer may differ; if so then the specific instructions will replace these general examples. The examples are for instructive use only, the manufacturer cannot be held liable for any damage that may arise from incorrect applications.

FR

Instructions générales

- La distance minimale des conduits d'évacuation des fumées et des terminaux par rapport aux matériaux combustibles doit être d'au moins 50 mm.
- Un recouvrement de 30 mm au niveau des emboîtements doit être observé, après assemblage, entre chaque élément du système METALOTERM® US. Les emboîtements seront renforcés par une bride de sécurité ou encore à l'aide de vis parker inox.

Instructions particulières

- En complément des instructions générales, les instructions particulières de raccordement sont fournies avec l'insert. Elles indiquent les longueurs mini et maxi du système d'évacuation des fumées, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'insert.
- Certains modèles d'insert peuvent être raccordés directement à l'arrière de l'appareil avec le terminal horizontal USDHC 13 (voir les instructions particulières de l'insert).
- D'autres modèles sont raccordés sur le dessus de l'appareil, soit directement avec le système METALOTERM® US, soit au moyen d'un adaptateur, via le terminal horizontal USDHC 13.
- Les instructions particulières concernant l'insert sont disponibles auprès du fabricant.

Positionnement du terminal horizontal USDHC 13

- Le terminal peut atteindre des températures de 200°C. Il convient donc de s'assurer que le public ne soit pas en contact direct avec le terminal.
- La température des fumées atteignant jusqu'à 400°C, la pose de terminaux sous une partie de construction pouvant faire écran (balcon par exemple) est interdite, l'accumulation des fumées représentant un danger.
- Dans le cas de terminaux installés à proximité de bâtiments ou encore d'orifices de ventilation, il faut se référer aux réglementations locales et nationales.

Conseils de pose

- Les conseils de pose ci-après sont d'ordre général. Les instructions particulières données par le fabricant de l'insert peuvent différer des conseils généraux, auquel cas il faudra tenir compte des instructions particulières.
- Les conseils de pose sont une aide à la mise en place des conduits. En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des dégâts éventuels occasionnés.

Total Solutions in Flue Systems

NL

Doorvoer door onbrandbaar materiaal

Zie fig. 1

- Monteer indien voorgeschreven een aansluitstuk (1) op het toestel. Type en code volgens opgave van de fabrikant of in overleg met onze afdeling Verkoop.
- Plaats hierop een concentrisch kanaal (2) US 100/50/25 13. Let op de minimale en maximale kanaallengte zoals voorgeschreven door de fabrikant.
- Plaats daarna een concentrische bocht (3) USB 90 13 en bepaal plaats doorvoer.
- Gat in gevel maken zodanig dat het kanaal naar buiten afwaterd. Hoek: 1 tot 3 graden of hellingspercentage: 2 tot 5 %.
- Lengte geveldoorvoer bepalen en indien nodig inkorten. Het inkorten van de luchttoevoerbuis (0,5 mm) gaat goed met een blikchaar. Het inkorten van de rookgasbuis (0,6 mm) gaat goed met een ijzerzaag. Slijpen wordt afgeraden i.v.m. het verbranden van het rvs. Bramen en zaagsel verwijderen.
- De geveldoorvoer (4) USDHC 13 vanaf buiten door de gevel steken, op de concentrische bocht aansluiten en aan de gevel bevestigen.
- Indien gewenst kan het gat aan de binnenzijde van de muur afgewerkt worden met een muurplaat (5) USMPG 13. Deze is als optie te bestellen.

Doorvoer door brandbaar materiaal

Zie fig. 2

In alle gevallen dient de doorvoer rondom 50 mm verwijderd te zijn en te blijven van brandbaar materiaal. Praktisch kan dit op twee manieren uitgewerkt worden:

1. Mantelbuis (1) van onbrandbaar materiaal diameter 300 mm gebruiken.
2. Koker (2) van onbrandbaar materiaal maken, vierkant 300 mm. Fabrikaat: Promatec 12 of Nobranda.

In beide gevallen (3) centreerplaten USCP 13 of muurplaat USMPG 13 gebruiken voor centrering en afwerking.

GB

Through non-combustible material

See fig. 1

- Install, when prescribed, an adaptor (1) on the stove. Type and part number of the adaptor according to the stove-manufacturers instructions or advised by our sales department.
- Connect the concentric flue (2), part no. US 100/50/25 13. Please respect the minimum and maximum length of the flue, as indicated by the stove manufacturer.
- Then connect an elbow (3) part no. USB 90 13, and mark on the wall the place of the terminal.
- Drill a hole in the wall and make sure that the system is on a slight angle, thus allowing moisture to drain to the outside. Recommended angle 1 - 3 degrees or 2 - 5% slope.
- Determine the required length of the terminal, and cut it when necessary. Cutting the air inlet (outer wall, 0.5 mm) is best done with a pair of tinner's shears. Cutting the flue pipe (inner wall, 0.6 mm) is best done with a metal saw. We do not recommend grinding off the pipes, because of the possible burning of the stainless steel. Remove burrs and sawdust.
- Connect the terminal (4) from the outside, and connect to the elbow. Fix at the outside wall.
- Optionally, if required, the hole at the inside of the wall can be covered with the wall cover (5) USMPG 13. This part must be ordered separately.

Through combustible material

See fig. 2

In all circumstances the terminal must have a minimum distance of 50 mm to all combustible material. This can be realised in 2 different ways:

1. Use an extra tube (1) of non-combustible material, with a diameter of 300 mm.
2. Install a square casing (2) of non combustible material, dimensions 300 x 300 mm.

On inner and outer side of the wall use a pair of centerplates (3), part number USCP 13, to center the terminal and to cover the hole.

FR

Terminal horizontal USDHC 13 traversant une paroi incombustible

Voir fig. 1

- Installer, lorsqu'il est prescrit, l'adaptateur (1) sur l'insert. Vous pouvez contacter le fabricant ou encore notre service commercial pour connaître le type et la référence de l'adaptateur.
- Raccorder le conduit concentrique METALOTERM® US (2), avec les éléments US 100/50/25 13. Respecter les longueurs mini et maxi du système METALOTERM® US, comme indiqué par le fabricant.
- Assembler le coude 90° USB 90 13 (3), et tracer au mur l'emplacement du terminal.
- Percer un trou dans le mur, en s'assurant que le terminal peut être mis en place avec une pente de 1 à 3° vers l'extérieur (afin de drainer l'humidité éventuelle vers l'extérieur).
- Déterminer la longueur requise du terminal, et la couper si nécessaire, de la façon suivante:
 - Cisaille à métaux pour la paroi extérieure (épaisseur 0,5 mm)
 - Scie à métaux pour la paroi intérieure (épaisseur 0,6 mm)
 Nous déconseillons l'utilisation d'une disqueuse pour couper le terminal, l'échauffement provoqué étant trop important pour garantir la bonne tenue du matériel.
- Raccorder le buse USDHC 13 (4) par l'extérieur et l'assembler au coude 90° USB 90 13 (3).
- Si besoin, la plaque de finition USMPG 13 (5) permet de couvrir l'espace entre le terminal et la réservation faite dans le mur, du côté intérieur. Cet article est en option et doit être commandé en plus du terminal USDHC 13.

Terminal horizontal USDHC 13 traversant une paroi combustible

Voir fig. 2

Dans tous les cas de figure, la distance entre le terminal USDHC 13 et les matériaux combustibles ne doit pas être inférieure à 50 mm. Ceci peut se faire de 2 façons:

1. Installer un tube en matériaux incombustible Ø 300 mm.
2. Installer une cage rectangulaire en matériaux incombustible de dimensions 300*300 mm.

Sur les parois intérieure et extérieure du mur, utiliser une paire de plaques de centrage USCP 13 (3), ou plaque de finition USMPG 13 pour centrer le terminal et recouvrir l'espace entre celui-ci et la réservation faite dans le mur.




Fig. 1




Fig. 2

www.metaloterm.com

Ontop B.V.

Postbus 135, 4330 AC Middelburg
Oude Veerseweg 23, 4332 SH Middelburg
Telefoon: +31 (0)118 689 900
Fax: +31 (0)118 689 999
E-mail: info.nl@metaloterm.com

Ontop Abgastechnik GmbH

Postfach 1340, 51657 Wiehl
Albert-Einstein-Straße 8, 51674 Wiehl
Telefon: +49 (0)22 61 7 08 -0
Fax: +49 (0)22 61 7 08 95 / 7 08 95
E-mail: info.de@metaloterm.com

Metaloterm France

18, Rue de Campanules
77185 LOGNES
Téléphone: +33 (0)1 64 62 12 30
Fax: +33 (0)1 64 62 11 08
E-mail: info.fr@metaloterm.com

Metaloterm Schweiz

Erlenstraße 11a
CH-3612 Steffisburg
Telefon: +41 (0)33 437 07 23
Fax: +41 (0)33 437 07 26
E-mail: info.ch@metaloterm.com

Metaloterm Polska

Ul Rumiankowa 20
PL 87 - 134 StaryForun
Tel.: +48 (0)566 78 98 60
Fax +48 (0)566 74 34 65
E-mail: mgr@metaloterm.com