



**Mounting heights and distances | Montagehöhen und Abstände**  
**| Hauteur de montage et distance | Montagehoogten en afstanden**

Ø(mm)		100	130
A (m)	UKT 90	30	30
	UKI	30	30
	UKILG	30	30
B (m)	UKOL	30	30
	UKMO	30	30
	UKDQ	5	5
	UKVQ	5	5
	UKMB *	2	4
C (m)	UKDQ *	2	4
	UKVQ *	2	4
	UKMB *	1,5	2
D (m)	UKMB + UKSK **	2,5	3
	UKDQ *	1,5	2
	UKDQ + UKSK **	2,5	3
	UKBT ***	2	3

\* Provided that it's installed with a UKKB.

\*\* Provided that the joints above and below the last connection point are reinforced with a(n) UKSK.

\*\*\* The construction height B becomes 30% lower, when making use of a UKBT. Guy-wires are to be fixed at an angle of 45 degrees, at 2/3 of the freestanding height.

All joints above the last connection point and the joint directly below the last connection point have to be reinforced with a(n) UKSK.

\* Unter der Voraussetzung, dass es mit einem UKKB montiert wurde.

\*\* Unter der Voraussetzung, dass die Elementstöße ober- und unterhalb der letzten Gebäudeanbindung jeweils ein statisches Klemmband UKSK erhalten.

\*\*\* Die Aufbauhöhe B muss bei der Verwendung von UKBT um 30% reduziert werden. Seilabspannungen werden unter 45° auf 2/3 Höhe der freien Kragarmlänge fixiert.

An sämtlichen Elementstößen oberhalb sowie dem letzten Elementstoss unterhalb der Seilabspannung UKBT sind statische Klemmbänder UKSK zu verwenden.

\* A condition d'être installé avec une UKKB

\*\* A condition que les emboîtements au-dessus et au-dessous du dernier point de fixation soient renforcés par une UKSK.

\*\*\* La hauteur B diminue de 30% avec l'utilisation d'une UKBT. Les câbles doivent être fixés avec un angle de 45° au 2/3 de la hauteur libre.

Tous les emboîtements au-dessus du dernier point de fixation ainsi que celui juste en dessous doivent être renforcés par une UKSK.

\* Mits geïnstalleerd met een UKKB.

\*\* Mits de koppelingen onder en boven het laatste bevestigingspunt voorzien zijn van een UKSK.

\*\*\* De opbouwhoogte B wordt 30% lager bij toepassing van een UKBT. Tuidraden dienen onder een hoek van 45 graden bevestigd te worden op 2/3 van de hoogte van uitkragen. Alle koppelingen boven het laatste bevestigingspunt en de koppeling direct onder het laatste bevestigingspunt voorzien van UKSK.

A Maximum supportable height above Tee piece when chimney is supported by wall support at base.

B Maximum supportable height that can be borne by wall support.

C Maximum distance between lateral supports i.e. wall bands and wall supports.

D Maximum allowable free standing height above last support.

- For non-vertical parts of flue system the maximum distance between two wall bands i.e. brackets is 1,5 m (\*Ø 100/150 = 2,5 m)

- In case of a condensing application a slope of 3° upwards, starting from the appliance, has to be applied

Important: the product with the lowest load bearing capacity determines the maximum supported height.

A Berücksichtigt die vertikalen Kräfte aus den Elementen und gibt die max. statischen Aufbauhöhen oberhalb der Anschlussstücke und der Reinigungselemente an.

B Gibt die max. statischen Aufbauhöhen für Längenelemente an.

C Berücksichtigt die horizontalen Kräfte und gibt die Montageabstände an.

D Gibt die max. Aufbauhöhe oberhalb der letzten Befestigung am aussteifende Gebäudeteil an.

- der Verzug zwischen zwei Gebäudeabspannbändern darf maximal 1,5 m betragen (\*Ø 100/150 = 2,5 m)

- bei kondensierender Betriebsweise muß die Verbindungsleitung mit einem Gefälle von mind. 3° (= 5cm/m) verlegt werden.

Wichtig: das Produkt mit der geringsten Tragkraft ist ausschlaggebend für die maximale Aufbauhöhe.

A Hauteur maxi au dessus du Té de raccordement, avec un support mural en pied de cheminée.

B Hauteur maxi entre 2 supports muraux.

C Distance maxi entre 2 brides murales.

D Hauteur libre maxi après le dernier élément de maintien.

- Pour les parties non verticales du conduit de cheminée, la distance maximale entre deux brides murales est de 3.5 m (\*Ø 100/150 = 2,5 m)

- Pour les configurations en condensation le raccordement doit avoir une pente de 3° vers le haut à partir de l'appareil.

Important: le produit ayant la capacité de supportage la plus faible détermine la hauteur maximale de montage.

A Maximale opbouwhoogte op het T-stuk of reinigingselement.

B Maximale opbouwhoogte voor lengte elementen die gedragen kan worden door een ondersteuning.

C Maximale afstand tussen 2 muurbeugels of een muurbeugel en ondersteuning.

D Maximale vrije uitkraging vanaf de laatste bevestiging.

- Bij verslepingen dient minimaal om de 1,5 meter een muurbeugel te worden toegepast (\*Ø 100/150 = 2,5 m)

- Bij condenserende toepassingen dient een afschot van 3° naar het toestel in acht genomen te worden

Belangrijk: het onderdeel met de minste draagkracht is bepalend voor de maximale opbouwhoogte.